



2426

PUERTAS BETANZOS, S.L.
Autovía Coruña-Madrid Nave 2 Salida Montesalgueiro
15317 Aranga (A Coruña) ESPAÑA

20
2426-CPR-197

EN 16034:2014

Compartimentación contra incendios y/o humo
PUERTAS BETANZOS LUME60 V55

Resistencia al Fuego

(para usos de compartimentación contra incendios):

▪ E:	60
▪ EI ₁ :	NPD
▪ EI ₂ :	60
▪ EW:	NPD

Control de humo:

(sólo para aplicaciones donde se requiere limitación de la propagación del humo)

NPD

Capacidad de Liberación:

NPD

Cierre automático:

NPD

Durabilidad de la Capacidad de Liberación:

NPD

Durabilidad del Cierre Automático:

- Contra la degradación: NPD
- Contra el envejecimiento: NPD